

Teilnahme-Zertifikat

Die Firma MEP bestätigt hiermit

Herrn Andreas Jacob

vom

IB Ingenieurbüro Jacob
Uhysterstraße 16, 01877 Demitz-Thumitz OT Wölkau

die erfolgreiche Teilnahme

**am Fachseminar für Projektanten und Elektroplanungsbüros
Brandmeldesysteme MEP**

VdS-Systemzulassungs-Nr.: S 21 40 021 (BC600) / S 20 10 171 (BC216) / S 20 50 23 (BC016)

Termin : 24. - 25.11.2014
Ort der Veranstaltung : MEP-Gefahrenmeldetechnik GmbH
Feldstraße 18a
09509 Pockau-Lengefeld / Pockau
Seminarleiter : Hr. Neuber
Hr. Winkler

Die Schulung umfasste:

- Projektierung von Brandmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1 und 2, DIN14675, VdS2095
- Brandmelderzentralen BC06 und BC016
- Brandmelderzentralen Serie BC216-x, GSSnet
- Brandmelderzentralen Serie BC600-x
- Funkbrandmeldetechnik
- Meldersysteme in Grenzwert- und ADM-Technik und Hinweise zur Projektierung
- Projektierung von Blitzleuchten nach EN54-23
- Alarmierung mit Loop-Signalgebern
- Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR
- Alarmvisualisierung am PC
- Schnittstellen zu anderen Systemen
- Sonderbrandmeldesysteme
- Geräte für die Feuerwehr
- Zubehör zum Brandmeldesystem

Pockau, den 25.11.2014


Jürgen Lange
Geschäftsführer


Michael Neuber
Produktmanager

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.





MEP-GEFAHRENMEDELTECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H.
D-09509 POCKAU-LENGEFELD • POCKAU • FELDSTRASSE 18 A
TEL +49 37367 318-0 • FAX +49 37367 318-42
OFFICE@MEP-POCKAU.DE • WWW.MEP-POCKAU.DE

Abs.: MEP-Gefahrenmeldetechnik Ges.m.b.H. · D-09509 Pockau-Lengefeld / Pockau · Feld-
straße 18A

IB Ingenieurbüro Jacob
Uhysterstraße 16

01877 Demitz-Thumitz OT Wölkau

Datum: 25.11.2014

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:

Unser Zeichen: WI
Sachbearbeiter: Hr. Techniker (FS) Gerd Winkler
DW: 28

E:\Schulungen\Schulungs u. Lieferzusage\Schulungszusage-neu.odt

BESTÄTIGUNG IM RAHMEN DER ZERTIFIZIERUNG NACH DIN 14675

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Hersteller folgender Brandmeldeanlagen und -systeme

Type	Systemanerkennungs-Nr.	VdS-Nr.:	CPD-Nr.:
Brandmelderzentrale Typ BC06-x			0786-CPD-20807
Brandmelder-/Löschsteuerzentrale Typ BC06-xEXT	S 20 10 171	G 20 91 63	0786-CPD-20808
Brandmelderzentrale Typ BC016-x	S 20 50 23	G 20 50 23	0786-CPD-20849
Brandmelderzentrale Typ BC216-x	S 20 10 171	G 20 10 17	0786-CPD-20866
Brandmelderzentrale Typ BC600-x	S 21 40 01	G 21 21 64	0786-CPD-21248

bestätigen wir hiermit, dass wir regelmäßig Schulungen zu den angegebenen Brandmeldesystemen und anderen Regelwerken, wie allgemein gültige Normen (EN54, DIN14675, DIN VDE 0833 Teil 1 u. 2, DIN14661, DIN14662) und Projektierungsrichtlinien des Herstellers anbieten.

Mit freundlichen Grüßen

MEP-Gefahrenmeldetechnik Ges.m.b.H.


i.V. Techniker (FS) Gerd Winkler
Produktmanager

Email: gerd.winkler@mep-pockau.de